



СТАНДАРТ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ**

СТ АО 80429 – 1/019 – 2018

Алматы

Предисловие

1 АКТУАЛИЗИРОВАН Отделом разработки нормативно-технических документов Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий» – филиала АО «Казахтелеком»

2 ВНЕСЕН Департаментом эксплуатации Центрального аппарата АО «Казахтелеком»

3 УТВЕРЖДЕН Приказом АО «Казахтелеком» от «___» «_____» 2018 года № _____

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ «___» «_____» 2018 года

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН Приказ от 17.10.2014 № 341 «Об утверждении Стандарта «Обеспечение работников филиалов АО «Казахтелеком» санитарно-гигиеническими помещениями»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «Казахтелеком»

Содержание

1	Область применения	1
2	Термины и определения	1
3	Обозначения и сокращения.....	1
4	Общие положения	1
5	Нормы по обеспечению санитарно-гигиеническими помещениями	2
6	Требования к обеспечению работников структурных подразделений филиалов АО «Казахтелеком» санитарно-гигиеническими помещениями и их оснащенности	4
7	Пожарная безопасность.....	7
	Приложение А (<i>обязательное</i>) Нормативы санитарно-бытовых помещений в зависимости от групп производственных процессов	8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

1 Область применения

Стандарт «Обеспечение работников филиалов АО «Казакхтелеком» санитарно-гигиеническими помещениями» (далее – Стандарт) разработан для филиалов АО «Казакхтелеком» с целью стандартизации процессов обеспечения работников санитарно-гигиеническими помещениями.

Действие Стандарта распространяется на все структурные подразделения технического направления филиалов АО «Казакхтелеком».

Обеспечение работников санитарно-гигиеническими помещениями должно осуществляться в соответствии с СНиП РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания», Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174.

2 Термины и определения

2.1 Санитарно-гигиенические помещения: Вспомогательные помещения, используемые для гигиенических, бытовых целей общего пользования, а также умывальные, уборные и другие устройства.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте используются следующие сокращения и обозначения:

СНиП – строительные нормы и правила.

4 Общие положения

4.1 Санитарно-гигиенические помещения – гардеробные, душевые, умывальные, уборные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды и др.

4.2 В соответствии с СНиП РК 3.02-08-2013, Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения" санитарно-гигиенические помещения в структурных подразделениях филиала должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов. Комнату приема пищи как минимум оборудуют бытовым холодильником и раковиной для мытья посуды.

4.3 Нормативы санитарно-бытовых помещений в зависимости от групп производственных процессов приведены в приложении А к Стандарту.

5 Нормы по обеспечению санитарно-гигиеническими помещениями

5.1 Площадь санитарно-гигиенических помещений и характер обслуживания определяются с учетом заданной пропускной способности, которая зависит от общего количества работников и условий их труда. При этом количество мест должно соответствовать списочному составу работников из расчета 0,5 м² площади на 1 человека.

5.2 На производствах, где имеет место небольшое загрязнение рук, гардеробные блоки могут состоять из гардеробных отделений для совместного хранения рабочей и домашней одежды и умывальных (из расчета 7 человек на 1 кран).

5.3 Для выдачи работникам чистой одежды предусматривается раздаточная специальная одежды. Прием (сбор) и временное хранение загрязненной спецодежды необходимо осуществлять в изолированном помещении, расположенном рядом с гардеробной спецодежды.

5.4 Стены и перегородки до 2 м, полы и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, уборных, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн предусматриваются с покрытием из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки предусматриваются с водостойким покрытием.

5.5 Душевые оборудуются в зависимости от санитарной характеристики производственного процесса из расчета 1 рожок и 3 места в преддушевой на каждые 5–10 человек наибольшей смены. Не рекомендуется размещение душевых и преддушевых у наружных стен здания во избежание образования конденсата. Стены и перегородки душевых и преддушевых, а также помещения для сушки, рабочей одежды должны быть облицованы влагостойкими материалами на всю высоту помещений (при высоте помещения 4,2 м — на высоту 3 м), потолки окрашены влагостойкими красками, а полы выполнены из влагостойких материалов.

5.6 Потолки в душевых покрывают масляной краской или известковой побелкой, или водостойкими материалами.

5.7 Полы облицовывают керамической плиткой, которая должна соответствовать требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", СН РК 3.02-36-2012, либо покрывают линолеумом.

5.8 Устройство душевых помещений предусматривает легкую чистку и мытье полов, стен и потолков горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также сток использованной воды из душевых кабин.

5.9 Умывальные устраивают, как правило, в отдельных помещениях или в гардеробных. Ко всем умывальным раковинам подводится горячая и холодная вода. В тех случаях, когда в процессе работы происходит загрязнение трудно смываемыми веществами, должны предусматриваться устройства для мытья рук специальными жидкостями из расчета 1 устройство на 40 человек.

5.10 Уборные в производственных помещениях размещаются не далее 75 м от рабочего места, на территории предприятия — не далее 150 м. Они оборудуются шлюзом и умывальником, напольными чашами и унитазами из расчета 1 чаша (унитаз) на 15 женщин или 30 мужчин. Комната личной гигиены женщин оборудуется на тех предприятиях, где в наиболее многочисленную смену работает более 15 женщин. Эти комнаты целесообразно размещать смежно с женскими уборными или в составе бытовых помещений. На каждые 100 женщин устраивается 1 индивидуальная кабина размером 1,8×1,2 м.

5.11 Санузлы в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже.

5.12 Тамбуры санузлов оснащаются умывальниками со средствами для мытья рук и электрополотенцами.

5.13 Не допускается расположение душевых, умывальных, уборных и т. д. над пищевыми блоками, конторскими помещениями, здравпунктами и помещениями, проникновение воды в которые может вызвать аварию.

5.14 На объектах со списочным составом от 50 до 300 человек предусматривается медицинский пункт, свыше 300 человек фельдшерские или врачебные здравпункты, а также оздоровительные комплексы в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утверждаемыми в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса (Кодекс РК от 18.09.2009г. О здоровье народа и системе здравоохранения).

5.15 Оборудуются места для курения в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию мест, выделенных специально для курения», утверждаемыми в

соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса (Кодекс РК от 18.09.2009г. О здоровье народа и системе здравоохранения).

6 Требования к обеспечению работников структурных подразделений филиалов АО «Казахтелеком» санитарно-гигиеническими помещениями и их оснащённости

6.1 Степень обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами определяется в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормами.

6.2 Санитарно-бытовое обслуживание рабочих мест является частью комплекса мер по охране труда.

6.3 В состав санитарно-бытовых помещений для работников структурных подразделений должны быть включены:

- гардеробные для верхней и домашней одежды;
- гардеробные для рабочей одежды и обуви;
- сушилка для одежды и обуви;
- душевые;
- туалет;
- умывальная с раковинами для мойки рук;
- комната приема пищи и отдыха;
- помещение для хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря.

6.4 Гардеробные для хранения верхней и домашней одежды работников должны быть оборудованы закрытыми шкапами с вешалками, скамейками и подставками для обуви.

6.5 Гардеробные для рабочей одежды и обуви следует располагать в помещениях, изолированных от гардеробных для верхней и домашней одежды, они должны быть оборудованы открытыми шкапами или настенными крючками-вешалками, а также скамейками и подставками для обуви.

6.6 В гардеробных число отделений в шкапах или крючков-вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, уличной одежды – численности в двух смежных сменах.

6.7 Помещения для сушки одежды и обуви для работников должны быть отдельными, рядом с гардеробной. Площадь помещений для сушки одежды и обуви принимается из расчета 0,15 м² на 1 чел. и должна быть не менее 4 м². При помещениях сушки и обеспыливания спецодежды следует дополнительно предусматривать места для переодевания площадью 0,1 м² на 1 человека. Отопительные и вентиляционные установки в помещениях для сушки должны

обеспечивать высушивание спецодежды и спецобуви в течение времени, не превышающего продолжительности одной рабочей смены.

6.8 Душевые должны:

- размещаться смежно с гардеробными;
- иметь преддушевые, оснащенные вешалками, скамьями;
- предусматривать открытые кабины, огражденные с трех сторон и со сквозными проходами между рядами кабин;
- иметь резиновые либо пластиковые коврики, полки, крючки для банных принадлежностей.

Пол в душевых должен быть облицован рельефным неглазурованным одноцветным кафелем для пола и соответствовать требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения", СН РК 3.02-36-2012

Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.

Число душевых, предусмотренных приказом ЦА АО «Казахтелеком» № 341 от 17.10.2014г. об утверждении стандарта организации «Обеспечение работников филиалов АО «Казахтелеком» санитарно-гигиеническими помещениями», следует принимать по численности работающих в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.

6.9 Туалеты должны быть:

- утеплены;
- канализованы;
- оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель;
- оборудованы дезинфицирующими ковриками у входа;
- обеспечены туалетной бумагой.

Унитазы необходимо оборудовать автоматическим или педальным спуском.

Уборные в производственных зданиях должны быть на каждом этаже. При численности работающих на двух смежных этажах 30 человек или менее уборные следует размещать на одном из этажей с наибольшей численностью. Также самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных.

6.10 Умывальные с раковинами для мойки рук размещаются смежно с гардеробными санитарной одежды и должны быть оборудованы дозаторами для жидкого мыла и средствами дезинфекции для рук, а также электрополотенцем или разовыми бумажными полотенцами. Количество раковин для мойки рук

устанавливается из расчета числа, работающих в наиболее многочисленную смену.

6.11 В комнатах приема пищи и отдыха для работников необходимо предусмотреть, с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм, специфическую отделку поверхностей помещения:

- стены следует облицевать плиткой минимум на 2 м с покрытием остальной поверхности специальной нетоксичной краской или виниловыми обоями. При укладке плитки желательно использовать нетоксичные клеевые смеси;

- для покрытия стен и пола используется глазурованная плитка, так как она долговечна и легко очищается от любых видов загрязнений;

- потолок покрывается водэмульсионной краской.

Комнату приема пищи и отдыха необходимо оборудовать:

- автоматической системой вентиляции и освещения с поддержкой требуемого уровня влажности;

- вешалками для санитарной одежды, умывальником, столами и стульями, холодильником, приборами для подогрева пищи и соответствующей мебелью согласно санитарным нормам. Прием пищи непосредственно в производственных помещениях запрещается.

Площадь комнаты приема пищи и отдыха определяется из расчета 0,25 м² для инвентарных и 1 м² — для неинвентарных зданий на каждого посетителя, но не менее 12 м².

6.12 После окончания рабочей смены санитарно-бытовые помещения необходимо:

- очищать от пыли;

- полы и инвентарь следует промывать мыльно-щелочным раствором и горячей водой;

- шкафы в гардеробных для рабочей/санитарной одежды и обуви должны ежедневно очищаться влажным способом и обрабатываться дезинфекционными растворами в соответствии с инструкцией по их применению.

Туалеты и комнаты личной гигиены женщин необходимо обрабатывать моющими средствами и средствами дезинфекции не менее двух раз в смену согласно инструкции по их применению.

Для уборки и дезинфекции туалетов должен быть выделен отдельный инвентарь, имеющий специальную (красную) маркировку или окраску.

6.13 После каждой уборки весь уборочный инвентарь в обязательном порядке погружается в раствор средств дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.

7 Пожарная безопасность

7.1 В помещении необходимо предусмотреть:

- защиту от электрического тока;
- пожарную безопасность.

7.2 Для защиты от поражения электрическим током предусмотреть следующие технические меры защиты:

- применение малых напряжений;
- электрическое разделение сетей;
- электрическую изоляцию;
- контроль и профилактику повреждения изоляции;
- защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям;
- защитное заземление, зануление, защитное отключение;
- применение индивидуальных защитных средств.

7.3 С целью обеспечения пожарной безопасности необходимо:

- выполнить прокладку всех кабелей на высоте около 2,5–3 м;
- предусмотреть защиту кабелей от температурного и механического повреждения;
 - установить рубильник, отключающий все помещение от электроснабжения и дублированный автоматической системой;
 - установить пожарные краны и пожарные щиты;
 - обеспечить выполнение требований правил безопасности в помещениях с легко воспламеняющимися материалами;
 - обеспечить работоспособность систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);
 - обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности;
 - обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии;
 - обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
 - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Приложение А
(обязательное)

**Нормативы санитарно-бытовых помещений в зависимости от групп
производственных процессов**

**Таблица А 1 – Нормативы санитарно-бытовых помещений в зависимости
от групп производственных процессов**

Группа производствен ных процессов	Санитарная характеристика производственных процессов	Расчетное число, человек		Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел.	Специальные бытовые помещения и устройства
		на одну душевую сетку	на один кран		
1	Производственные процессы с незначительными избытками явного тепла и пыли, вызывающие загрязнение веществами III и IV классов опасности:				
1а	только рук	25	7	общие, одно отделение	-
1б	тела и спецодежды	15	10	общие, два отделения	-
1в	тела и спецодежды, удаляемыми применением специальных моющих средств	5	20	раздельные, по одному отделению	химчистка или стирка спецодежды

Продолжение таблицы А1

Группа производственных процессов	Санитарная характеристика производственных процессов	Расчетное число, человек		Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел.	Специальные бытовые помещения и устройства
		на одну душевую сетку	на один кран		
2	Производственные процессы, протекающие при значительных избытках явного тепла или выделений влаги, а также при неблагоприятных метеорологических условиях:				
2а	при избытках явного конвекционного тепла	7	20	общие, два отделения	помещения для охлаждения
2б	при избытках явного лучистого тепла	3	20	то же	то же
2в	связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды	5	20	раздельные, по одному отделению	сушка спецодежды
2г	при температуре воздуха до 10° С, включая работы на открытом воздухе	5	20	раздельные, по одному отделению	помещения для обогрева и сушки спецодежды

Продолжение таблицы А1

Группа производственных процессов	Санитарная характеристика производственных процессов	Расчетное число, человек		Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел.	Специальные бытовые помещения и устройства
		на одну душевую сетку	на один кран		
3	Производственные процессы с резко выраженными вредными факторами, вызывающими загрязнение веществами I и II классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом:				
3а	только рук	7	10	общие, одно отделение	
3б	тела и спецодежды	3	10	раздельные, по одному отделению	химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация
4	Производственные процессы, требующие особого режима по чистоте или стерильности при изготовлении продукции	В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов			

Окончание таблицы А1

Примечания

1 В случаях, когда производственные процессы одной группы содержат санитарные характеристики другой группы, следует тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальных предусматривать по группе с наивысшими требованиями, а состав специальных бытовых помещений и устройств принимать по суммарным требованиям.

2 При производственных процессах группы 1а душевые и шкафы в гардеробных допускается не предусматривать.

3 При производственных процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов в гардеробных допускается не предусматривать.

4 При любых производственных процессах с выделением пыли или вредных веществ в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные, рассчитанные на списочную численность работающих, пользующихся респираторами или противогазами, а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды, рассчитанные на численность в наиболее многочисленной смене.

5 Расчетное число душевых сеток в мобильных зданиях допускается уменьшать на 40%.

6 Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и незрячих следует принимать: 3 чел. на одну душевую сетку и 7 чел. на один кран независимо от групп производственных процессов.

7 Санитарно-бытовые помещения при работах с радиоактивными и инфицирующими материалами, а также с веществами, опасными для человека при поступлении через кожу, следует проектировать в соответствии с ведомственными нормативными документами.

8 Вредные вещества и классы опасности веществ следует принимать по гигиеническим нормативам «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 841 от 3 декабря 2004 года. Внесены изменения: приказом и. о. Министра здравоохранения от 15.05.08 г. № 278. (В настоящее время действует приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»)